


Zakres prac:


- schodkowe usunięciu nasypu wzdłuż kamiennych murów oporowych (odcinkami po max 4m),
- rozbiórka kamiennych murów oporowych (odcinkami po max 4m) do poziomu terenu (w przypadkach stwierdzenia uszkodzeń spoin głębiej), oczyszczenie elementów kamiennych z resztek zaprawy oraz innych zanieczyszczeń,
- odtworzenie dolnej partii kamiennych murów oporowych (do wysokości ok. 105cm ponad poziom terenu) przy użyciu zaprawy Baunit MC55W z montażem dolnego pasa sączków ceramicznych w rozstawie co ok. 3m,
- odtworzenie dolnego fragmentu nasypu z materiału rodzimego zagęszczanego warstwami grubości max. 25cm do stopnia Is = 0.95,
- wykonanie wzdłuż murów poziomej płyty żelbetowej grubości 12cm,
- odtworzenie górnej partii murów oporowych, montaż górnego pasa sączków ceramicznych w rozstawie co ok. 1.5m,
- zabezpieczenie płyty preparatem ABIZOL (2-krotnie),
- osłonięcie płyty żelbetowej geowłókniną gramatury min. 200g/m2,
- odtworzenie górnego fragmentu nasypu z materiału rodzimego zagęszczanego warstwami grubości max. 25cm do stopnia Is = 0.95,
- hydrofobizacja górnych powierzchni murów preparatem Remmers Funcosil WS.

PRZEKRÓJ I-I
1:50



UWAGA:
pt = poziom terenu = -240.90m n.p.m

BETON: B20
STAL: Ø10mm RB500
OTULINA: 5cm

		_____ CCI Sp. z o.o. _____ ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków - Długołęka, POLAND tel. 71 315 20 15, 71 346 78 22, fax 71 346 78 31, e-mail: proj@cci.com.pl	
Projektant: mgr inż. Adam Marek upr. bud. nr 123/DOŚ/03 nr ewid. DOŚ/BO/0208/04	Podpis:	Obiekt: KAMIENNY MUR OPOROWY PRZY BARAKU SIEMENSA DAWNEGO OBOZU KONCENTRACYJNEGO GROSS-ROSEN ul. Ofiar Gross-Rosen 26, Rogoźnica 58-152 Goczałków	Data:
Sprawdzający: prof. dr hab. inż. Jerzy Jasienko upr. bud. nr 59/86/UW nr ewid. DOŚ/BO/0002/01	Podpis:	Inwestor: Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy Wałbrzychu ul. Szarych Szeregów 9 58-304 Wałbrzych	04.2011
		Stadium:	
		PROJEKT BUDOWLANY	
		Rysunek:	
PRZEKRÓJ I-I			Nr rys.
3			

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim