



HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA-USŁUGI

# ElektroTech

**P.H.U.P ELEKTROTECH S.C.**

58-150 STRZEGOM

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 26A

TEL. (074) 855-48-77

FAX. (074) 855-48-78

[www.elektrotech.info.pl](http://www.elektrotech.info.pl)

[elektrotech@elektro-tech.nazwa.pl](mailto:elektrotech@elektro-tech.nazwa.pl)

<b>data</b>	29.12.2010 r.
-------------	---------------

MUZEUM GROSS-ROSEN W  
ROGOŹNICY-WAŁBRZYCHU  
ul. Szarych Szeregów 9  
58-304 Wałbrzych

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**DOTYCZY:** Wykonania wewnętrznej sieci zasilania energetycznego dla zrekonstruowanych obiektów

- wieży strażniczej
- byłej tkalni
- budynku więziarskiego

na terenie Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, działka nr. 438,  
AM-1, obr. 0014-Rogoźnica gmina Strzegom

1. Roboty powyższe należy wykonać na zlecenie pisemne inwestora.
2. Roboty wykonawca wykonuje na podstawie projektu budowlanego po uzyskaniu decyzji, pozwolenie na prowadzenie prac i robót przy obiekcie zabytkowym.

3. Ze względu na układ zasilania ww. obiektów na terenie Muzeum Gross-Rosen od "Kasyna" do byłej "Kuchni" kablem YAKy 4x16.

Roboty należy zaplanować w trzech etapach zgodnie z wymogami inwestora:

Etap I

Wykonanie zasilania kablowego złącza ZK-3/2 z możliwością zasilania wieży strażniczej

Etap II

Wykonanie zasilania kablowego złącza ZK-3/3 z możliwością zasilania zrekonstruowanego baraku więźniarskiego nr. 7

Etap III

Wykonanie zasilania dla byłej tkalni od złącza ZK-3/3 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej

4. Roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i w sposób nie zagrażający dla ludzi i mienia.
5. Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.  
Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
6. Po wykonaniu robót należy wykonać prace pomiarowo-kontrolne w zakresie:
  - ochrony przeciwpożarowej
  - rezystancji izolacji
  - badania uziemień roboczych i ochronnych
7. Organizowanie, przygotowanie i prowadzenie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych powinno być zgodne z zasadami i przepisami BHP.
8. Po wykonaniu powyższych robót należy dokonać odbiur przez wyznaczoną komisję przez inwestora.

#### Uwagi ogólne:

Prace należy prowadzić wg projektu pod nadzorem osób uprawnionych.

W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych historycznych elementów ( np. okładziny kamienne, ceramiczne, dokumenty, naczynia, sztuce itp.) należy elementy te zabezpieczyć oraz bezzwłocznie informować o tym inwestora i

projektanta a w szczególności Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków.

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia.