



KASYNO
PARTER

KASYNO
PIWNICA

KUCHNIA

BRAMA

ŁAŹNIA

BARAK "FRANCUSKI"

TKALNIA

REZERWA DLA BARAKU 7

LEGENDA:

- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU Z IZOLATOREM ZWARĆ TYP ROP 4001M
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU Z IZOLATOREM ZWARĆ TYP ROP 4001MH
- OPTYCZNA CZUJKA DYMU Z IZOLATOREM ZWARĆ TYP DOT 4046
- CZUJKA TEMPERATURY Z IZOLATOREM ZWARĆ TYP TUN 4046
- PUSZKA ŁĄCZENIOWA PIP-1
- WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA WZ-31
- SYGNALIZATOR ADRESOWALNY SAL-4001
- SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY OPTYCZNO-AKUSTYCZNY AS-266
- LINIOWA CZUJKA DYMU DOP-40 + ADAPTER ADC-4001
- REFLEKTOR PRYZMOWY E39-R8

- 1) Instalacje wewnętrzne w kasynie wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2
2) Instalacje wewnętrzne w pozostałych obiektach wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1 mm2

INWESTOR:	MUZEUM GROSS-ROSEN ROGOŹNICA-WAŁBRZYCH 58-304 WAŁBRZYCH, UL. SZARYCH SZEREGÓW 9	proj. mgr inż. M. KORZEC	
OBIEKT:	SYSTEM SYGNALIZACJ ALARMOWEJ POŻARU DLA MUZEUM GROSS-ROSEN W ROGOŹNICY	proj. mgr inż. E. Kaspura	
P.W. MIRAL sp. z o.o. 58-100 Świdnica ul. Krucza 11 tel. (074) 853-33-33		SCHEMAT PĘTLI DOZOROWYCH	
		DATA:10.2007	NR RYS. 2